



2015-01-01

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden

Va-anmälan

Varje gång man bygger nytt, bygger om eller bygger till, det vill säga gör större förändring i vatten- och avloppsinstallationen (utvändigt och invändigt) på en fastighet, ska detta anmälas till Herrljunga Vatten AB.

En VA-anmälan görs på särskild blankett – ”Anmälan vatten- och avloppsinstallation”. Blanketten finns bifogad i detta dokument eller på Herrljunga Vatten ABs webbplats.

VA-anmälan ska skickas till Herrljunga Vatten AB tillsammans med ritningar som visar:

- Vatten- och avloppsledningar inom byggnaden
- Vatten- och avloppsledningar (spillvatten, dagvatten och dränering) i mark utanför byggnad
- Situationsplan över hela fastigheten

VA-anmälan och ritningar ska skickas in i god tid till Herrljunga Vatten AB.

Handläggningstid är inom 2 veckor, från det att anmälan med tillhörande ritningar registrerats till det att ärendet behandlas.

Anmälan och ritningarna skickas till:
Herrljunga Vatten AB
Mariedalsgatan 3
524 31 Herrljunga

När VA-anmälan kommit in till Herrljunga Vatten AB skickas en bekräftelse ut. Enligt 41 § VA-lagen har huvudmannen rätt till det tillträde på en fastighet som behövs för att undersöka en va-installation och dess användning innan va-installationen kopplas till den allmänna va-anläggningen.

Eventuella frågor på hur man fyller i en VA-anmälan besvaras av Herrljunga Vatten AB på telnr: 0513-220 40.

Fastighetsägaren ansvarar för ledningar och andra vatten- och avloppsinstallationer som ligger på tomtmark innanför förbindelsepunkten (ansvarsgränsen). Förbindelsepunkten ligger normalt 0,5 meter utanför tomtgräns.

Spillvatten

Spillvatten är det vatten som avleds via alla avloppsledningar inne i huset; diskvatten, tvättvatten, badvatten och toaletter. Spillvatten leds till avloppsreningsverket för rening. Vid omläggning av spillvatten inne på fastigheten ska en spolbrunn placeras inne på fastigheten. Dimensionen på spolbrunnen ska vara minst $\varnothing 160$. Placeringen ska vara nära tomtgräns om kommunal spolbrunn saknas vid förbindelsepunkten. I annat fall placeras den i närheten av byggnaden.

Fastighetsägaren ska gräva fram till förbindelsepunkten (normalt 0,5 meter utanför fastighetsgränsen). Inkoppling till VA-nätet får endast ske efter att alla handlingar är insända och godkända av Herrljunga Vatten AB samt anläggningsavgiften är betald. Kontakta Herrljunga Vatten AB i god tid innan schakten återfylls så att inkopplingen kan besiktigas.

Om man behöver gräva i allmän platsmark måste fastighetsägaren först göra en grävanmälan. Detta görs till tekniska kontoret på kommunen 0513-170 00.

Enskilda avlopp har miljökontoret i kommunen hand om.

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten från hustak och gator som inte infiltreras i jorden. Till detta räknas också dräneringsvatten från ex. husgrundsdränering. Dagvatten leds i regel till recipienter så som sjöar och vattendrag, normalt utan någon rening.

Fastigheter med källare ska pumpa dräneringsvatten till en dagvattenbrunn med sandfång som sedan leds till det allmänna dagvattennätet. Fastigheter som har källarnedfarter med brunn för avvattning ska pumpa vattnet från brunnen till en dagvattenbrunn med sandfång som sedan leds till det allmänna dagvattennätet.

Vid omläggning av dagvatten ska en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång placeras inne på fastigheten. Dimensionen på dagvattenbrunnen bör vara mellan $\varnothing 315$ och $\varnothing 400$ med 70 liter sandfång.

Fastighetsägaren ska gräva fram till förbindelsepunkten (normalt 0,5 meter utanför fastighetsgränsen). Inkoppling till VA-nätet får endast ske efter att alla handlingar är insända och godkända av Herrljunga Vatten AB samt anläggningsavgiften är betald. Kontakta Herrljunga Vatten AB i god tid innan schakten återfylls så att inkopplingen kan besiktigas.

Om man behöver gräva i allmän platsmark måste fastighetsägaren först göra en grävanmälan. Detta görs till tekniska kontoret på kommunen 0513-170 00.

Observera att för vissa fastigheter kan krav finnas om att fördröja dagvatten inom fastigheten.



Vatten

Vid omläggning av vattenledningar inne på fastigheten ställer Herrljunga Vatten AB krav på att det ska vara en hel vattenslang utan några skarvar från servisventilen i gatan fram till vattenmätaren. Om det uppstår skada på vattenledningen eller att ledningen absolut måste skarvas, ska den svetsas av entreprenör som Herrljunga Vatten AB godkänt. Detta är mycket viktigt eftersom vatten är ett livsmedel.

Fastighetsägaren ska gräva fram till servisventilen och frilägga runt om servisventilen. Slänterna kring hålet vid servisventilen ska utformas med normal rasvinkel och gropan ska vara tillräckligt stort så att personen som klättrar ner i gropan inte utsätts för någon risk. Inkoppling av vattenslangen i servisventilen får endast göras av entreprenör som Herrljunga Vatten AB godkänt. Inkoppling till VA-nätet får endast ske efter att alla handlingar är insända och godkända av Herrljunga Vatten AB samt anläggningsavgiften är betald. Kontakta Herrljunga Vatten AB i god tid innan schakten återfylls så att inkopplingen kan besiktigas.

Vid behov av byggvatten, skicka in en VA-anmälan och kontakta Herrljunga Vatten ABs administration 10 arbetsdagar i förväg. Observera att kontrollerbart återsugningsskydd och avstängningsventil ska vara monterat vid öppning av vatten. Om detta inte är monterat när tekniker från Herrljunga Vatten AB kommer ut kan fastighetsägaren bli debiterad för så kallat "förgävesbesök" enligt gällande VA-taxa.

Om man behöver gräva i allmän mark måste fastighetsägaren först göra en grävanmälan. Detta görs till tekniska kontoret på kommunen 0513-170 00.

Öppning och stängning av servisventiler för vatten får enbart utföras av Herrljunga Vatten AB. Olovlig öppning debiteras enligt gällande VA-taxa.